

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ №40

/А.П.Маады/
приказом № 21
от «15» февраля 2021г



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в МАДОУ Детский сад №40
(далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

667011 Республика Тыва, город Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа 41

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

-отдельно стоящее 2-хэтажное здание, общая площадь 2753,9 кв. м.

-помещений на 1 этаже - (шесть групповых помещения, бассейн), площадь – 1472,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6359,1 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад» № 40 города Кызыла Республики Тыва

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад» № 40 города Кызыла РТ

Адрес места нахождения организации:

667011 Республика Тыва, город Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа 41 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла Республики

Тыва 667005, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Кочетова, дом 137

Телефон (факс): 8(39422)3-31-56, 8(39422)3-21-47

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 328 - воспитанников.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые прудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (2 - 7 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов:

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;

-дети с ТЗР -3детей;

- дети с ТНР - 37детей;
- дети с РАС - нет;
- дети с признаками РАС -5 детей;
- дети с нарушениями зрения -2 ребенка;
- дети с нарушениями слуха - нет.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	есть
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	Входные группы соответствуют нормативам доступности
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормативам доступности
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов соответствует нормативам доступности
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Размещение оборудование и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов соответствует нормативам доступности
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструкция проведена 01.09.2020
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	4 сотрудника
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	исполнено
2	Изучение нормативных документов	исполнено
3	Создание комиссии по обследованию и паспортизации МДОУ, оформление паспорта доступности	исполнено
4	Издание административно-распорядительных актов	исполнено
5	Проведение инструктажа с работниками	исполнено
6	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	Срок до 01.09.2021г
7	Создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения	Срок до 01.09.2021г
8	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	Срок до 01.09.2021г
9	Приобрести переносной пандус	исполнено
10	В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	Срок до 01.09.2021г
11	обучение сотрудника по предоставлению услуг тьютора	--
12	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	--
13	приобретение сменного кресла - коляски	--
14	установка при входе в ОУ вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Срок до 01.09.2021г